

Interrupteurs à déclenchement libre

Pour le déclenchement à distance par l'intermédiaire d'un déclencheur voltmétrique (en option).

Conformes à la norme
CEI 60947-3 AC 22/23A

Sensibilité et déclenchement réglables

Bouton test différentiel
Bouton test mécanique

Signalisation par led ou à distance du déclenchement et du préavis (50 % $I_{\Delta n}$)

Blocs différentiels pour appareils h630

Montage en partie basse des appareils

Type A  et HI : pour courants de défaut à composante continue et nécessitant une "Immunité renforcée"

Conformes à la norme
CEI / EN 60947-2

Raccordement par plage (largeur 30 mm maxi)

Cages de raccordement en option

Les blocs différentiels ne sont pas compatibles avec les disjoncteurs en version TM.

Caractéristiques techniques voir pages C.80 à C.91.

Désignation	Caractéristiques	In	Réf. cat.	
			3P	4P
Interrupteurs à déclenchement libre	catégorie d'emploi AC 22A / AC 23A Ue: 415 V AC Icw (0,3s) = 5kA	400A	HCD400H	HCD401H
		630A	HCD630H	HCD631H



HBD401H

Blocs différentiels (pour h630 jusqu'à 500A)	sensibilité $I_{\Delta n}$ réglable:	400A	-	HBD401H
	0,03 - 0,1 - 0,3 - 1 - 3 - 6A			
		500A	-	HBD631H
	déclenchement réglable:			
	- instantané			
	- temporisé:			
	0,06 - 0,15 - 0,3 - 0,5 - 1s			